

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00077

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ООО «ПТС»). ОГРН: 1167746725783
Адрес: 119415, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 39, ПОМ I, ЭТАЖ 7.
Телефон: +73532446969, адрес электронной почты: t-decks@t-decks.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ООО «ПТС»). ОГРН: 1167746725783
Адрес: 460511, РОССИЯ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 26 км автодороги Оренбург-Самара, № 3.
Телефон: +7 (3532) 44-69-69, адрес электронной почты: t-decks@t-decks.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из древесно-полимерного композита (ДПК), без покрытия, марки T-DECKS PREMIUM-3D, типа: террасная доска, толщиной от 20 до 25 мм, плотностью от 1100 до 1300 кг/м³, предназначенные для внешних работ в уличных условиях, выпускаемые по ТУ 16.21.22-001-38277572-2021 «Изделия профильные из древесно-полимерного композита». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.22.000
код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2;
ГОСТ Р 51032-97- Группа распространения пламени – РП4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-144/05-2022 от 31.05.2022 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Акт анализа состояния производства № 02-ДС/04-2022 от 15.04.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предельные значения климатических факторов при эксплуатации изделий должны находиться в пределах от минус 40 до плюс 70 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2022 по 28.06.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов